



Reconnaissance AEAJ N° 25771

Titulaire
SACAC AG
Fabrikstrasse 11
5600 Lenzburg
Schweiz

Fabricant
SACAC AG
5600 Lenzburg
Schweiz

Groupe 206 - Piliers

Produit STAHLBETONSTÜTZE AUS HOCHFESTEM SCHLEUDERBETON

Description Piliers préfabriqués mixtes en acier, béton centrifugé et fils de PP, recettes de béton 019, 219 SB, 220 SB HELL, 230 SB DUNKEL, PS=2400kg/m3

Utilisation RF1
Dimensionnement et construction selon instructions du requérant

Documentation MFPA, Leipzig: Preuve par le calcul '6.1/13-048' (12.06.2014), Expertise 'G 6.1/13-048' (13.06.2014), Rapport d'expertise 'GS 3.2/14-323-5' (23.07.2015), Rapport d'expertise '3.2/15-199-5' (06.11.2015), Expertise 'G 6.1/15-015-1' (31.07.2015), Courrier 'S 6.1/15-015 (1) De/JS' (27.10.2016)

Conditions d'essai EN 1363-1, EN 1365-4

Appréciation Classe de résistance au feu *

Durée de validité 31.12.2021

Date d'édition 17.11.2020

Remplace l'attestation du 09.11.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo