



VKF Anerkennung Nr. 26253

Inhaber /-in
SACAC AG
Fabrikstrasse 11
5600 Lenzburg
Schweiz

Hersteller /-in
SACAC AG
5600 Lenzburg
Schweiz

Gruppe 206 - Stützen

Produkt STAHLBETONSTÜTZEN AUS HOCHFESTEM BETON

Beschreibung Vorfabrizierte Stützen aus Stahl, Beton und PP-Fasern, Betonrezepturen 452 SCC, 462 SCC HELL, 472 SCC DUNKEL, 482 SCC BUNT, 125 SCC GUISANPLATZ, RD=2400kg/m³

Anwendung RF1
Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers

Unterlagen MFPA, Leipzig: Rechnerischer Nachweis '6.1/14-031' (06/2015), Gutachten '6.1/14-031' (02.06.2015), Gutachterliche Stellungnahme 'GS 3.2/14-323-4' (04.06.2015), Gutachterliche Stellungnahme 'GS 3.2/15-199-8' (06.11.2015), Gutachterliche Stellungnahme 'GS 3.2/15-199-9' (06.11.2015), Gutachten 'G 6.1/15-015-2' (30.06.2015), Schreiben 'S 6.1/15-015 (2) De/JS' (27.10.2016)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1365-4

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse *

Gültigkeitsdauer 31.12.2021
Ausstellungsdatum 17.11.2020
Ersetzt Dokument vom 09.11.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo